Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» с. Кронштадтка

Наименование органа государственной власти (государственног о органа), органа местного самоуправления, осуществляющег о проведение контрольного мероприятия	План(тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю	Внеплановая, выездная. Проверка выполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности №122/1/98 от 04.06.2015г.	С 12.07.2016г. по 14.07.2016г. (3 часа)	1Лестничные клетки в здании не имеют на входах в поэтажные коридоры дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах 2.Проходы и лестницы, служащие для эвакуации людей не оборудованы эвакуационным освещением.	Замечания устранены